

कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय उ०प्र० लखनऊ।

पत्र संख्या: 2018/40793/बरे०/बरेली/1433/जै०डी० दिनांक: फरवरी 2018

सेवा में,

प्रश्नगत/सामो,
मैस्काट कालेज ऑफ एजुकेशन,
ग्राम रिठौरा, पीलीभीत रोड,
जनपद बरेली।

विषय: ग्राम रिठौरा, पीलीभीत रोड बरेली जनपद बरेली पर निर्मित/निर्माणधीन मैस्काट कालेज ऑफ एजुकेशन, शैक्षिक भवन हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक: 2018/40793/बरे०/बरेली/1433/जै०डी०

दिनांक: 13.02.2018

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रश्नगत निर्मित/निर्माणधीन भवन हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रश्नगत निर्मित/निर्माणधीन भवन हेतु अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का भौतिक निरीक्षण/परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद बरेली श्री के०एन० रावत द्वारा सुसंगत मानकों के अनुसार कराया गया तो उनकी निर्माण संस्तुति आख्या दिनांक: 20.02.2018 तथा उपनिदेशक फायर सर्विस बरेली/मुरादाबाद परिक्षेत्र की परीशीलन आख्या दिनांक: 21.02.2018 का अद्योहस्ताक्षरी द्वारा परीशीलन किया गया, तो निम्न विवरण पाया गया :-

1-भवन की संरचना--

- 1-कुल भूखण्ड ऐरिया--12620.00 वर्गमीटर।
- 2- निर्मित भूतल कवर्ड ऐरिया--2060.00 वर्गमीटर।
- 3- निर्मित प्रथम तल कवर्ड ऐरिया--2010.00 वर्गमीटर।
- 4- निर्मित द्वितीय तल कवर्ड ऐरिया--2010.00 वर्गमीटर।
- 5- भवन की ऊँचाई--10.86 मीटर।

2-भवन का अधिभाग एवं हैजाई श्रेणी--प्रश्नगत भवन का अधिभाग एन०बी०सी० की शैक्षणिक श्रेणी के अर्न्तगत वर्गीकृत किया गया है।

3-आवासीय व्यवस्थाएं--

- 1-पहुँचमार्ग--प्रश्नगत भवन के सामने 60.00 मीटर चौड़ी रोड उपलब्ध है।
- 2-प्रवेश द्वार-- प्रश्नगत भवन के प्रवेश द्वार की चौड़ाई--6.00 मीटर उपलब्ध है।

3-सैटबैक--

- अ-- अग्रभाग-- 17.98 मीटर।
- ब-- पृष्ठभाग-- 49.39 मीटर।
- ग-- पार्श्व-- 1- 8.23 मीटर।
- द-- पार्श्व-- 11-18.29 मीटर।

उपरोक्तानुसार भवन के सैटबैक भवन नियमावली के अनुसार है सैटबैक सदैव अवरोधमुक्त रख जायेंगे! सैटबैक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

04-निकास मार्ग--प्रश्नगत भवन में 02 अदद स्टेयरकेश जिनमें प्रत्येक की चौड़ाई--1.50 मीटर मानचित्रों में प्राविधानित है, जिनको फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अर्न्तगत है। नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया--2005 के अनुसार प्रस्तावित भवन में कम्पार्टमेन्टेशन हेतु स्टेयरकेशों पर फायर चेकडोर की व्यवस्था का प्राविधान किया जाना अनिवार्य है।

05-अग्नि सुरक्षा व्यवस्था-- प्रश्नगत भवन में एन०बी०सी०--2005 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार निम्न अग्नि सुरक्षा व्यवस्था बनायी जानी अनिवार्य है:-

- 1-होजरील: प्रश्नगत भवन में होजरील लैण्डिंग वाल्व आई.एस.--884 मानकों के अनुसार।



104

- 2-टैरिस टैंक: प्रश्नगत भवन के टैरिस पर टैरिस टैंक 10,000 लीटर क्षमता एन0बीसी0 के मानकों के अनुसार।
- 3-टैरिस पम्प-प्रश्नगत भवन में टैंक के पास टैरिस पम्प क्षमता-450 एल0पी0एम0 एन0बी0सी0 के अनुसार।
- 4-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण:- प्रश्नगत भवन में प्राथमिक अग्निशमन उपकरण आई0एस0:2190 के अनुसार।
- 5-एक्विजिट साइनेज:- प्रश्नगत भवन में एक्विजिट साइनेज मानकों के अनुसार।
- 6-पी0ए0 सिस्टम:- पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था प्रश्नगत भवन में मानकों के अनुसार।

उपरोक्तानुसार ग्राम रिठौरा, पीलीभीत रोड बरेली जनपद बरेली पर निर्मित/निर्माणधीन संस्कृत कालेज ऑफ एजुकेशन, शैक्षिक भवन हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी समस्त प्राविधान भवन विनयामावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेगें तथा भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार उपलब्ध कराये जाने के पश्चात भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्यत किया जा रहा प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

(अशोक कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस,
मुख्यालय लखनऊ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- उपनिदेशक फायर सर्विस बरेली/मुरादाबाद परिक्षेत्र।
- 2- मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद बरेली।
- 3- उच्च शिक्षा अधिकारी बरेली।
- 4- अग्निशमन अधिकारी बरेली।

(अशोक कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस,
मुख्यालय लखनऊ।

